



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31185/2017

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.

Prostřední Lánov 391
54341 Lánov

vzorek č.: 31185/2017
 charakter vzorku: odpadní voda, prostý vzorek
 místo odběru: Fořt - lázně, O - ČOV
 odběr dne: 29.08.2017 08:00
 odebral: Ing. Mašek Jaroslav
 příjem vzorku: 29.08.2017 13:45
 Datum zahájení analýz: 30.08.2017
 Datum ukončení analýz: 06.09.2017

| |
|--|
| Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. |
| - 8 -09- 2017 |
| DOŠLO DNE |

Výsledky:

| Ukazatel | Jednotka | Hodnota | Limit | Zk. | Nejistota stanovení | Metoda stanovení |
|----------------------------------|----------|-------------|-------|-----|---------------------|-------------------------------|
| BSK5 | mg/l | 71,0 | | A | ± 10 % | SOP/V-05/01 (ČSN EN 1899-1,2) |
| CHSK(Cr) | mg/l | 195 | | A | ± 8 % | SOP/V-04/01 (ČSN ISO 6060) |
| nerozpuštěné látky sušené | mg/l | 24 | | A | ± 4 % | SOP/V-03/01 (ČSN EN 872) |
| pH (reakce vody) | | 7,25 | | A | ± 9 % | SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523) |

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Poznámky: 1. Znak A znamená akreditovaná zkouška, N neakreditovaná zkouška, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.
 2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Lucie Odlová

Datum vydání protokolu: 07.09.2017

Pracovník zodpovědný za znění protokolu: Ing. Martin Šil - vedoucí zkušební laboratoře

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Proti znění protokolu může zákazník podat námítky do 15 dnů po jeho obdržení.

