



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31100/2020

**Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.**

Prostřední Lánov 391
54341 Lánov

vzorek č.: 31100/2020
charakter vzorku: odpadní voda, prostý vzorek
místo odběru: Fořt - lázně, O - ČOV

odběr dne: 29.07.2020 08:00
odebral: Ing. Mašek Jaroslav
příjem vzorku: 29.07.2020 10:50
Datum zahájení analýz: 29.07.2020
Datum ukončení analýz: 05.08.2020



Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
BSK5	mg/l	20,0		A	10 %	SOP/V-05/02	P1
CHSK(Cr)	mg/l	55		A	8 %	SOP/V-04/01 (ČSN ISO 6060)	P1
nerozpuštěné látky sušené	mg/l	20		A	4 %	SOP/V-03/02 (ČSN EN 872)	P1
pH (reakce vody)		7,34		A	2 %	SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)	P1

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota $U(k=2)$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): bez zadané platné legislativy

P1 - pracoviště náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.
2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Jana Nosková

Datum vydání protokolu: 06.08.2020

Protokol schválil: Ing. Martin Šil - vedoucí zkušební laboratoře

Prohlášení laboratoře:

Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

- Konec protokolu -

