



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31781/2020

**Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.**

vzorek č.: 31781/2020  
 charakter vzorku: odpadní voda, prostý vzorek  
 místo odběru: Terezín, odtok ze septiku

Prostřední Lánov 391  
 54341 Lánov

odběr dne: 18.11.2020 08:30  
 odebral: Ing. Mašek Jaroslav  
 příjem vzorku: 18.11.2020 10:45  
 Datum zahájení analýz: 18.11.2020  
 Datum ukončení analýz: 25.11.2020



### Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
BSK5	mg/l	16,0		A	10 %	SOP/V-05/02	PI
CHSK(Cr)	mg/l	47		A	8 %	SOP/V-04/01 (ČSN ISO 6060)	PI
nerozpuštěné látky sušené	mg/l	14		A	4 %	SOP/V-03/02 (ČSN EN 872)	PI
pH (reakce vody)		7,26		A	2 %	SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)	PI

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota  $U(k=2)$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): bez zadané platné legislativy

P1 - pracoviště náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.  
 2. Znak \* u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Lucie Odlová

Datum vydání protokolu: 27.11.2020

Protokol schválil: Ing. Martin Šíl - vedoucí zkušební laboratoře

Prohlášení laboratoře:



*Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenes odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenes odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.*

- Konec protokolu -