




PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30570/2020

**Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.**

Prostřední Lánov 391
54341 Lánov

vzorek č.: 30570/2020
 charakter vzorku: odpadní voda, prostý vzorek
 místo odběru: Fořt - kanalizační šachta

odběr dne: 06.05.2020 09:00
 odebral: Ing. Mašek Jaroslav
 příjem vzorku: 06.05.2020 11:15
 Datum zahájení analýz: 06.05.2020
 Datum ukončení analýz: 12.05.2020



Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení
BSK5	mg/l	27,0		A	± 10 %	SOP/V-05/02
CHSK(Cr)	mg/l	65		A	± 8 %	SOP/V-04/01 (ČSN ISO 6060)
nerozpuštěné látky sušené	mg/l	18		A	± 4 %	SOP/V-03/02 (ČSN EN 872)
pH (reakce vody)		7,46		A	± 9 %	SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

- Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.
 2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Jana Nosková

Datum vydání protokolu: 14.05.2020

Pracovník zodpovědný za znění protokolu: Ing. Martin Šíl - vedoucí zkušební laboratoře

Prohlášení laboratoře:

Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenes odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenes odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Proti znění protokolu může zákazník podat námítky.



- Konec protokolu -